

## Pytania i wyjaśnienia

Znak sprawy: Za.271.2.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 26652 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wodociągu metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową. Roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem budowlanym.

Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie Zamawiającego brak jest projektów budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji. Zamawiający załączył tylko Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Brak projektów powoduje brak możliwości rzetelnego wyliczenia ceny ofertowej, prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający, do umieszczonych wcześniej na stronie internetowej Gminy Ludwin [www.ludwin.powiatleczynski.pl](http://www.ludwin.powiatleczynski.pl) - wraz z przedmiotowym ogłoszeniem - SIWZ, Przedmiarów robót i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dołączył również dokumentację projektową.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin  
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 11.02.2015 r.