

Pytania i wyjaśnienia 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia

Pytania i wyjaśnienia - „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia

Znak sprawy: Za.271.04.2020

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia, od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2020 r. pod numerem: 570831-N-2020.

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia, od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. frakcji kruszywa na podbudowę gr. 22 cm na poszerzeniach jezdni między przedmiarem robót - fr. 0/31,5 mm, a opisem technicznym, rys. nr technicznym, rys. nr MDZR-3 przekroje normalne - 0/63 mm.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że frakcja kruszywa na podbudowę gr. 22 cm na poszerzeniach wynosi 0/63 mm.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 18.08.2020 r.