| D1 - DACH PROJEKTOWANY | |
|---|---|
| 4.2cm | BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY GR. 0,5mm |
| 5.0x4.0cm | ŁATY DREWNIANE W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BALCHY/CO ok.25cm |
| 5.0x3.2cm | KONTRŁATY WZDŁUŻ KROKWI |
| x1 | FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA (WATROIZOLACJA) |
| x2–15.0cm | KROKIEW LITA<br>IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ TWAROEJ |
| x1 | PAROIZOLACJA |
| 6.0cm | PŁYTA GK NA RUSZCIE – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE |
| **D2 - DACH PROJEKTOWANY** | |
| 4.2cm | BLACHODACHÓWKA |
| 4.0x5.0cm | ŁATY DREWNIANE W ROZSTAWIE WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA BALCHY/CO ok.25cm |
| 3.2x5.0cm | KONTRŁATY WZDŁUŻ KROKWI |
| x1 | FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA (WATROIZOLACJA) |
| x2–15.0cm | KROKIEW LITA<br>IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ TWAROEJ |
| x1 | PAROIZOLACJA |
| 6.0cm | PŁYTA GK NA RUSZCIE – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE |
| **D3 - DACH ISTNIEJĄCY** | |
| | PAPA ODPORNA NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY DO MONTAŻU NA ISTNIEJĄCĄ PAPĘ KRYJĄCĄ DACH |

EWENTUALNE KOMINY ISTNIEJĄCE (NIEZINWENTARYZOWANE)

D3

Dach istniejący:
konstrukcja stropodachu – R 30
przekrycie stropodachu – RE 30

2°

rura spustowa z blachy gr.0,5mm, przekrój dobrany do przekroju rynny

OKAP

rynna ok.15/9cm z blachy gr.0,5mm

0,5%

+3,93 +4,08 +6,95 +7,38

detal B

klapa oddymiająca (dane dla jednej):
wymiar otworu w dachu – 100x100cm
wymiar otworu – 90x90cm
powierzchnia geometryczna – 1mkw
powierzchnia czynna z owiewkami – min.0,74mkw

+7,80 +7,60

D1

36% = 20°

+10,05 +11,08 +10,68

KALENICA

+9,45

konstrukcja stropodachu – R 15
przekrycie dachu – RE 15

D2

53% = 28°

+4,15

konstrukcja dachu – R 30
przekrycie dachu – RE 30

połączenie dachu skosnego ze ścianą budynku wg. rys. nr. 14

komin stalowy wg. bronzy sanitarnej

+4,98

detal A

+4,93

1,5%

471,5

461,5

127,5

153 750 750 1107 861

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A B C D E F

detal A

[1] rynna spustowa, stalowa 100x100 wyposażona w kosz ślewowy do rur kwadratowych

[2] wpust deszczowy, attykowy 100 zabezpieczony koszem

detal B

2%

blachą odgiąć ok.2cm wypełnić bitem trwale plastycznym

[1] płyta OSB 18mm

[2] wkręty samowiercące z podkładką do drewna ø4,8mm x dł.140mm (stal węglowa utwardzona powierzchniowo)

[3] obróbka blacharska z blachy ocynkowanej

[4] folia PE

[5] wkręty samowiercące ø4,8mm x dł.50mm (stal węglowa utwardzona powierzchniowo)

[6] klin z wełny mineralnej klejony na lepik asfaltowo-żywiczny

[7] asfaltowy roztwór gruntujący

[8] warstwa klejąca – lepik asfaltowo żywiczny

[9] wkręty samowiercące ø4,8mm x dł.70mm (stal węglowa utwardzona powierzchniowo)

N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inwestor:** | Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeczyka w Ludwinie<br>Ludwin 52, 21-075 Ludwin | **Nr rys.:** | 3 |
| **Jednostka projektowa:** | ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ<br>ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz<br>ul. Ułanów 22a/8 Lublin 20-554<br>NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 | | |
| **Adres inwestycji:** | Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002_2<br>Ludwin, obręb 061002_2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4 | | |
| **Nazwa inwestycji:** | „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego" – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeczyka w Ludwinie | | |
| **Przedmiot:** | Rzut dachu | **Skala:** | 1:100 |
| **Kategoria obiektu budowlanego:** | IX | **Faza:** | PROJEKT WYKONAWCZY |
| **Projektował:** | mgr inż. arch. Ryszarda Skowron<br>wrzesień 2016 | 4373/61 | |
| **Opracował:** | mgr inż. arch. Marta Pacek | – | |