

RZUT KONDYGNACJI +1 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I PPOŻ SKALA 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ KON

NZ	NAZWA POMIESZCZENIA
2.1	CZYTELNA STRAŻAKA
2.2	GABINET DOŚWIADEN
2.3	KĄPIK ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH
2.4	MAGAZYN
2.5	TOILETY DLA DZIECI
2.6	TOILETY DLA DZIECI
2.7	MAGAZYN
2.8	KORYTARZ
2.9	PRACOWNIA PLASTYCZNA
2.10	POKÓJ ADMINISTRATORA BUDYNKU
2.11	SALA SZKOLENIOWO - INFORMATYCZNA
2.12	ROZDZIAŁ POSILKÓW
2.13	KORYTARZ
2.14	PRZEDSIÓNEK
2.15	WC DAMSKIE
2.16	WC MĘSKIE
2.17	PRZEDSIÓNEK
2.18	WC MĘSKIE
2.19	KOMUNIKACJA
2.20	POM. PORZĄDKOWE
2.21	STUDIO NAGARŃ
2.22	STUDIO NAGARŃ
2.23	SALA PATRONA BIBLIOTEKI
2.24	PRZYSTĄN SENIORA

LEGENDA:

- INSTALACJA ZIMNEJ WODY
  - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
  - INSTALACJA CYRKULACYJNA
  - INSTALACJA PPOŻ. HYDRANTOWA
  - PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
  - NUMER HYDRANTU
  - ZAWÓR ODCINAJĄCY
- PP50 - ŚREDNICE PRZEWODÓW:  
 - WODA ZIMNA - RURY PP PN16  
 - WODA CIEPŁA I CYRKULACJA - RURY PP PN25 STABI
- dn50 - ŚREDNICE PRZEWODÓW INST. PPOŻ. HYDRANTOWEJ (STAL)
- ŚREDNICE PODŁOŻAŁYCH DO PRZYBORÓW (WZ/WC):  
 - UMYWALKA - PP DN16x2,2/PP DN16x2,7  
 - ZLEWOZMYWAK - PP DN16x2,2/PP DN16x2,7  
 - NATRYSK - PP DN16x2,2/PP DN16x2,7  
 - MISKA USTEPOWA - PP DN16x2,2  
 - PISUJAR - PP DN 20x2,8  
 - ZAWÓR ZE ZŁĄCZKA DO WĘZA - PP DN20x2,8

- UM - UMYWALKA
- MU - MISKA USTEPOWA
- N - NATRYSK
- P - PISUJAR
- Zł - ZŁĄCZKA DO WĘZA
- ZL - ZŁEW, ZLEWOZMYWAK

Investor:	Gmina Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczczyka w Ludwinie	Nr rys.:	4
Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ ul. Ulanów 29a, Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Adres inwestycji:	Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002_2 Ludwin, obręb 061002_2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4		
Nazwa inwestycji:	Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńskiego - Włodawskiego - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczczyka w Ludwinie		
Przedmiot:	Rzut kondygnacji +1 - wewnętrzna instalacja wodociągowa i ppoż	Skala:	1:100
Kategoria obiektu budowlanego:	IX	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował:	mgr inż. Marcin Chelpa wrzesień 2016	PDK/0233/PWOS/14	
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Jorzębkowska wrzesień 2016	LUB/0170/PWOS/05	
Opracowała:	mgr inż. Sylwia Chelpa		