Układ sieci TN-C-S
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie opisanym w obowiązujących normach

Zbiornik nadziemny wody uzdatnionej

Zbiornik nadziemny wody uzdatnionej

Proj. YKY 5x16 L=7/12m

Kontenerowa pompownia wodna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INWESTOR: GMINA LUDWIN 21-075 Ludwin Ludwin 51 | | OBIEKT: Projekt spinki gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin II niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej ZEZULIN DRUGI | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: Zaliczникowa linia kablowa, zasilanie przepompowni kontenerowej w Zezulinie Drugim dz. nr 68/3 | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: Plan sytuacyjny zewnętrzne siecj kablowe | | | | Miejscowość: Zezulin<br>dz. nr 68/3<br>Data: 08.2016<br>Branża: elektryczna |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Faza: |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Wojczuk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | LUB/0131/PWOE/10 | | proj. bud.wyk.<br>Skala: 1:500 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zygmunt Szymczyk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | LUB/0022/PWOE/05 | | Nr rys.<br>IE-1 |