



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

ONS.HK.903.6.1.2026

Łęczna, 2026-01-12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w okresie **od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.** w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jagodno stwierdził:

- ponadnormatywne stężenie jonu amonowego (w 1 punkcie zgodności).

Podjęte przez zarządcę/ administratora wodociągu działania naprawcze polegające na regulacji układu uzdatniania na SUW, płukaniu złożeń spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W związku z powyższym w dniu 31.12.2025r. woda pochodząca z przedmiotowego wodociągu w badanym zakresie **spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz.2294).**

Obecność jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w podwyższonym stężeniu jest niepożądana z uwagi na niekorzystny wpływ na proces uzdatniania i dezynfekcji wody oraz jej akceptowalność przez konsumentów. Zwiększone stężenie jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może sprzyjać powstawaniu w sieci dystrybucji wody azotanów i azotynów, parametrów o bezpośrednim wpływie na bezpieczeństwo wody dla zdrowia ludzi.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przypomina, że zgodnie z prowadzonym monitoringiem substancji promieniotwórczych w wodzie kolejny pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226 i Ra-228) należy wykonać w 2030 roku, natomiast pomiar stężenia radonu w 2035 roku.

Elżbieta Piłka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

/podpisano elektronicznie/

Sporządził: M.S.; Stanowisko Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54 | 21-010 Łęczna
+48 814708469
psse.leczna@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78829-74165-BSASJ-19