



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

ONS.HK.903.5.1.2026
Łęczna, 2026-01-12

Ocena okresowa jakości wody za 2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w okresie **od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.** w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin stwierdził:

- ponadnormatywne stężenie żelaza (w 1 punkcie zgodności),
- ponadnormatywne stężenie manganu (w 1 punkcie zgodności).

Podjęte przez zarządcę/ administratora wodociągu działania naprawcze polegające na regulacji układu uzdatniania na SUW, płukaniu złożeń i sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W związku z powyższym w dniu 31.12.2025r. woda pochodząca z przedmiotowego wodociągu w badanym zakresie **spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz.2294).**

Żelazo zwykle wpływa na smak i wygląd wody do picia, ponadto przyczynia się do wzrostu mętności i barwy. Może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. Żelazo w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii żelazowych co skutkuje powstawaniem mazistych osadów wewnątrz rur. Przekroczenia tego parametru mogą świadczyć o problemach w uzdatnianiu wody lub o mobilizacji osadów zgromadzonych w rurociągach. Mając powyższe na uwadze wskazane jest systematyczne kontrolowanie parametrów uzdatniania wody.

Mangan w większych ilościach może wpływać na zmiany smaku wody, a także powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie przyczynia się do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Problemy z tym parametrem mogą być spowodowane zaburzeniami w procesach uzdatniania wody jak również zerwaniem osadów. Istotne jest bieżące kontrolowanie układu technologicznego stacji.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przypomina, że zgodnie z prowadzonym monitoringiem substancji promieniotwórczych w wodzie kolejny pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226 i Ra-228) należy wykonać w 2027 roku.

Elżbieta Piłka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

/podpisano elektronicznie/

Sporządził: M.S.; Stanowisko Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54 | 21-010 Łęczna
+48 814708469
psse.leczna@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78829-74165-BSASJ-19